

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager:

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: DYMANE PHILIP Naam, Voornaam: DR. HARRY VAN NIEUW
 Adres: STBBAWEG 296
 Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad: GRAN HAZELBETH
 BTW nr.: BE 0831 730 048 Tel.: / /

Basis van het onderzoek: ☐ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☒ PL-INSTALLATIE

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwaring	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art	☐ Art	☐ ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>63-742886</u> Meterstand dag: <u>24950</u> nacht: <u>NTM</u>	☐ kWh excl. nacht meter:	
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	nr.:	Meterstand:
	Ontworpen voor U _N : ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V ☐	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	☐ aardingslus ☒ open / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>16</u> mm ² - Type: <u>BKVB</u>		
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>30</u> mA Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>1</u>		
Zie bijlage	<u>STAND TBLAAR F3 8W</u>		
	<u>3 BILBAAR TBLAAR HL 2050 12W</u>		
	<u>OMKOPAAR BAPINITY 500TL / 4500 0017 26/60</u>		
	<u>MMML POMBAAR 24x24cm BAPINITY</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ I-/doorsnede ☒ Schema's

☒ Aardingsweerstand: 3,9 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: 5 MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI

Differentieelstroominrichting: ☐ werd verzegeld ☒ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>GRAN HAZELBETH UITCRITISCH</u>	Visum DNB:
☐ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie	<u>—————</u>	Aangestelde DNB: Naam:
☐ Nihil		
Opmerkingen	<u>VERBODEN BAKKEL WOP PL-INSTALLATIE</u> <u>MIBA MABKAR GRAN VERBODEN OP DABOELKAR</u> <u>BB KOTBA WOPBA</u>	Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

☐ De bestaande installatie ☐ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 25/11/2036 (*)

☒ door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: VERBODEN BAKKEL WOP Agent nr.: 3359 Datum: 25/11/2029

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 1 ☒ Eéndraadsschema(s): 1

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.