



Centraalorgaanste erkend door het ministerie

BUREAU ANTWERPEN

De Weepstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen

Tel. 03 216 28 90

Fax 03 238 66 65

BUREAU BRUSSEL

De Vleisan 15

1000 Brussel

Tel. 02 230 81 82

Fax 02 230 80 08



Teller nr. _____

O. ref.:

L. ref.:

VERSLAG NR.:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: _____

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

aan het onderzoek: 8/10/07

Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

AREI art. 27(1) (AREI art. 27(6)) (ARAB art. 26(2)) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

doel: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Vooropleg - Verzwaren - overdracht eigendom; Type der lokalen: _____

doel: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.85 AREI art. 86

Spanning: 230 V

Bescherming van de aansluiting: uitgevoerd A

type: 3 X 2,5 mm²

Alg. schakelaar: type _____

type: A; Aantal eindstroombanen: A

Schema: TT

type: A; Aantal eindstroombanen: A

RA: 3000 Ohm; RI tot 30 MOhm

invloedsfactoren:

OPMERKING:

Diff 50A/0,5A

*20A + 20A 7 Teller op 20A
X 0,9 0,625*

condulator Sunday Bay

SR1700

VOERDE CONTROLES: zie verso

OPGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

aanwezigheid van de stroomverdelers

naam

handtekening

OPMERKINGEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- RESULTAT**
1. De installatie is conform. De ingangskemmen van de algemene ADG werden verzegeld en de eëndraade- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 27(1) AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

ONT-ONDERZOEKER:

naam + handtekening

De directeur