



## Attest installatie brandbeveiligingssysteem

Locatie:  
Harduwijnlaan 13, Gent

woensdag 1 augustus 2022,

Wb: .....

Bunic bvba verklaart dat de brandbeveiligingssysteem geïnstalleerd is in het appartementsgebouw en waarvan de centrales in de inkomhal naast de trap staat, correct werkt en voldoet aan de regel van goed vakmanschap.

Het brandsysteem is 100% getest, gekeurd en goed bevonden op:

- Werking van de batterijen in de centrale
- Controleren van foutmeldingen op de centrale
- Controleren of de rookmelders een correcte werking hebben
- Audiovisuele test van de sirenes en flitsers
- Controle op werking van sturingen
- Algemene visuele controle, Controle op correcte werking van rookmelders, brandcentrale, sirenes en sturingen.

Volgend onderhoud ten laatste tegen: 1 augustus 2024

Bevoegd bedrijf:  
Bunic bvba

Eigenaar / verantwoordelijke gebouw:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'B' followed by a horizontal line.