



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 2014063019609 ADRES INSTALLATIE: Nederwijnaarde 97
Datum van verslag: 30.06.14
Datum van onderzoek: 11
U. ref.:
O. ref.:
Stroomleverancier: Fandis
Ref.:
Teller nr.:
Index:
EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER: Lauwereins Fa.
Adres:
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW OF IK:

Aard van het onderzoek: [] gelijkvormigheidsonderzoek [X] controlebezoek volgens:
[] (AREI art. 270) [X] (AREI art. 271) [] (AREI art. 276) [X] (Voorschr. stroomlev.)
Aard installatie: [] Nieuwe [] Uitbreiding [] Werf [] Verzwaring Aard van de locatie: LS woning renovatie
Omschrijving aansluiting: [X] Ondergronds [] Bovengronds Type van aardelektrode: [] Lus [] Baren [X] Pennen
Voedingskabel hoofdbord: 3 X 10 mm² Bescherming van de aansluiting: 40 A
Aansluiting: Spanning: 3 x 230 V Alg. schakelaar: type: 2:19 40A/300 mA/4P
Elektrische installatie: [] Vóór [X] Na [X] 1.10.81 [] 1.1.83 [X] AREI art.86 [] AREI art.87 [] AREI art.88 [X] TT [X] TN [X] TN-C
[] AREI art.95 [] AREI art.
Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen: 23 RA: 28 Ohm RI tot 13 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE : zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

- Volgens schema

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:
- Geen

- Besluit:
A. De installatie is conform. De algemene DS werd voorgeleed. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 30.06.39 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op
C. De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR