

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam: Merleau L.
Straat en nummer: Rogier Van Broekelaer 8
Postcode en gemeente: 9700 Dendermonde
Tel.:
Fax:
E-mail:
BTW-nummer: BE

KLANT

Naam: Dupont Godelieve
Straat en nummer: Rogier Van Broekelaer 1
Postcode en gemeente: 9700 Dendermonde
Tel.: Fax:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☐ Niet ingedeeld Inhoud 4800 L ☐ Ingedeeld Inhoud L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1
☐ Cilindrisch ☐ Parallelepipedisch ☒ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ Niet toegankelijk ☐ groeve Datum van plaatsing: ± 1975
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere:

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichtheid toezichtspuit			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☐	☐	☐

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
Peilmeting	Peillat			
	☐	☐	☒	☐
	Mechanisch			
	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch			
Overvulbeveiliging	Ultrasoon			
	☐	☐	☐	☐
	Andere			
	☐	☐	☐	☐
	Fluit			
Lekdetectie	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde			
	☐	☐	☐	☐
	Vloeistof			
	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	Onderdruk			
	☐	☐	☐	☐
	Overdruk			
	Peilputten			
	☐	☐	☐	☐
Andere		☐	☐	☐
Kathodische bescherming		 mV	☐	☐

OPMERKINGEN

Verkoop
Brennerys

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)	uit-gevoerd	niet uit-gevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering	☒	☐	☒	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒
	Onderdruk	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐
Potentiaalmeting	☐	☐	☐	☐
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport Van toepassing ☐ Ja ☐ Neen				

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

Hoeveelheid water: cm
Zuurtegraad: pH
Conductiviteit: mS
Boven het vloeistofniveau: 2.1 dB
Onder het vloeistofniveau: 2.1 dB
Drukverlies: mbar/h
Drukverlies: mbar/h
..... mV
Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen
bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Jonny
Erkenningsnummer: 5103675

DATUM KEURING: 14 - 8 - 2013

DE VOLGENDE CONTROLE
MOET GEBEUREN VÓÓR 14 - 8 - 2018

voor kennisname,

(handtekening erkend technicus)

(handtekening klant)