



VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB
Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: Tom Cauwelier, Electriciteit

• Onze gegevens

Verslag nr.: GEN / 15 / P047973444 / 02 / NL / 000

Klantref.:

Contractref.:

• Uw gegevens

Ref.:

Electro debree

Brugsesteenweg 107A
8420 Wenduine

• Interventiegegevens

Plaats: Driftweg 176- B002 8420 de HAAN -

Datum: 29/03/2019

Uitgevoerd door: Johan Viaene

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: residentie Royal Golf Garden A Voornaam:
Adres: Driftweg 176- B002 Post nr.: 8420 Stad: de Haan
Tel:

- Eigenaar of beheerder
- Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam: electro Debree Voornaam:
BTW nr.: BE 0429 248 358

- Plaats type
Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 270: ingebruikname
- Art 86

BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 29/03/2044. (*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht. Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal



INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 0.48 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 169 MOhm.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN: EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.: kWh meter niet geplaatst

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van: 230 V
Maximale nominale stroom: 40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type: XVB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie: 10 mm²
Type aardelektrode: aardingslus

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40A/0.3A
Aantal borden: 1
Aantal eindstroombanen: 11
Situatieschema('s): zie bijlage(n)
Eëndraadsschema('s): zie bijlage(n)

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

R - O - F Definitieve verlichting, keuken(+stopc), badkamermeubels nog niet geplaatst


- Bestaande installatie

ANDERE BIJLAGE(N)



**ELECTRO
DEBREE**
WATT EEN COMFORT





29/03/2019

MONO 230V~

INSTALLATEUR

Namen
BTW
Datum
Handtek

Beiro Debee
..
15/03/2019
Ivan

KEURING

ORGANIS.
Namen
Datum
Handtek

VINCOTEL
VINCOTEL
VINCOTEL

WERF

Namen
Straat
Gemeente
Handtek

Royal Golf Gardens blok A B002
Dilleweg 176
8420 De haan

**ELECTRO
DEBREE**
WAT FEN COMFORT